






Przekrój wykopu –  
głębokość posadowienia  
bloków oporowych



Widok z góry



Aksonometria



Lp.	Rodzaj kształtki	Typ bloku					
		DN 400	DN 300	DN 200	DN 150	DN 100	DN 80
1	2		3	4	5	6	
1	Łuk 11°	III G	III C	III C	II F	I D	
2	Łuk 22°	III G	III C	III C	II F	I D	
3	Łuk 30°	IV B	III C	III C	II F	I D	
4	Łuk 45°	V A	IV B	III C	II F	I D	
5	Łuk 60°	VI A	V D	IV E	II F	I D	
6	Łuk 90°	VI A	V D	IV E	II F	I D	
7	Trójnik żelwny	V F	IV E	III G	II B	I C	

Typ bloku	[m]							Objętość [m³]ok.
	h	l	b	b <sub>1</sub>	a	h <sub>1</sub>		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I C	0.40	0.50	0.18	0.08	0.20	0.20	0.030	
I D	0.50	0.50	0.18	0.08	0.20	0.24	0.038	
II B	0.45	0.75	0.27	0.10	0.20	0.22	0.070	
II F	0.65	0.75	0.27	0.10	0.20	0.30	0.101	
III C	0.70	1.00	0.36	0.13	0.30	0.32	0.196	
III G	0.90	1.00	0.36	0.13	0.30	0.41	0.252	
IV B	0.75	1.50	0.55	0.20	0.35	0.35	0.469	
IV E	0.90	1.50	0.55	0.22	0.35	0.41	0.562	
V A	0.90	2.00	0.70	0.30	0.35	0.41	0.963	
V D	1.15	2.00	0.70	0.30	0.35	0.49	1.230	
V F	1.40	2.00	0.70	0.30	0.35	0.56	1.498	
VI A	1.5	2.25	0.80	0.30	0.50	0.59	2.044	

UWAGA:

- Kształtkę żeliwną oddzielić od bloku 2 × papa bitumiczna na sucho.
- Kształtkę PE oddzielić od bloku 2 × folia budowlana gruba.

Temat:	Budowa odcinka sieci wodociągowej w części miejscowości Podśadek Mstyczów i Białowieża gmina Sędziszów powiat Jędrzejowski		
Adres obiektu:	miejscowość Podśadek, Białowieża, Mstyczów gmina Sędziszów powiat Jędrzejowski		
Temat rysunku:	Bloki oporowe		
Opracował: inż. Edyta Stano	Podpis:		
Projektował: mgr inż. Sławomir Mucha	Podpis:		
Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Mucha	Podpis:		
Data	Faza	Skala	Nr rysunku
wrzesień 2016 r.	P B	—/—/—	6